



VSB Vater & Sohn Brunnenbau GmbH
Am Deich 1a
01234 Wasserstadt
Deutschland

Lage
Höhe: 63,00m
UTM-Zone: 33U
Rechtswert: 412928
Hochwert: 5738670

Berechnung der Entzugsleistung nach VDI 4640

Auftragnehmer VSB Vater & Sohn Brunnenbau GmbH

Tiefe von Tiefe bis	Petrographische Bezeichnung / Feuchtezustand	Mächtigkeit	spez. Entzugsleistung	Entzugsleistung
0,00m 0,10m	Kein Material	0,10m		
0,10m 0,30m	Bauschutt	0,20m		
0,30m 3,20m	Kies, schwach feucht	2,90m	70 W/m	203 W
3,20m 25,00m	Grobkies, stark nass	21,80m	80 W/m	1744 W
Summe		24,70m		1947 W

Aufstellung nach Richtlinie VDI 4640 für 1800 Jahresbetriebsstunden